

प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पू.आई.डी संख्या: UPFS/2024/108000/JLU/JALAUN/809/CFO

दिनांक: 10-02-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स Suraj Gyan Modern Public School Konch Distt Jalaun (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 1337, Konch to Jalaun, Oral तहसील - Konch, प्लॉट एरिया 3007.13 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 1890.53 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
Suraj Gyan Modern Public School Konch Distt Jalaun	3	0	10.80 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स Suraj Gyan Modern Public School Konch Distt Jalaun द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 13-02-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री Ankur Yadav Mob No 7007402930 के साथ किया गया। भवन में अग्निस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी Institution के अन्तर्गत वैधता तिथि 16-02-2024 से 15-02-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स Suraj Gyan Modern Public School Konch Distt Jalaun अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स Suraj Gyan Modern Public School Konch Distt Jalaun अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : as per inspection and recommendation report of fso orai. This fire safety report has been prepared on current structure and drying detail, it is responsibility of owner of management of school that they maintain and make in running. Management not change building structure in any conditions. If fire safety becomes unfunctional and structure of building becomes change this fire safety report shall be cancelled automatically.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूषि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(RAJ KISHOR RAI)

[0A1B625D4ECF77FF9213461E108FCBACF5EC31FB]

16-02-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 16-02-2024
स्थान : JALAUN